



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области

Территориальный отдел  
в городе Каменск-Уральский, Каменском  
районе, Сухоложском и Богдановичском  
районах

адрес: 623418, Свердловская область,  
г. Каменск-Уральский, проспект Победы,  
дом 97

тел. (3439)37-09-90,

E-mail: mail\_05@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа № 37 с  
углубленным изучением отдельных  
предметов»  
623405, Свердловская область, г. Каменск-  
Уральский, ул. Западная, д. 12 ИНН  
6665007568 ОГРН 1036600621397



Учетный № 66240041000109506711 от 14.02.2024 г.

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

от 05.03.2024

№ 70/2024-62

При проведении профилактического визита с 27.02.2024 по 05.03.2024  
в отношении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37 с  
углубленным изучением отдельных предметов»

название юридического лица, индивидуального предпринимателя  
юридический адрес 623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 12  
дата регистрации 22.01.2003  
ИНН/ОГРН 6665007568 / 1036600621397

Средняя школа № 37 (623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 12)  
акта профилактического визита Территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской  
области в городе Каменск-Уральский, Каменском  
районе, Сухоложском и Богдановичском районах акта №  
436/2024-222 от 05.03.2024

рассмотрении представленных документов:

выявлены нарушения обязательных требований.

п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и  
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Содержать на пищеблоке холодильную камеру в исправном состоянии, обеспечивающем условия хранения пищевой продукции.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9.	30.08.2024
2.	Оборудовать на пищеблоке оборудование, которое является источником выделения влаги, тепла (пароконвектомат), локальной вытяжной системой.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.13. 2.7.4.	30.08.2024

3.	Оборудовать на пищеблоке зону порционирования блюд (раздачу) бактерицидным оборудованием	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.14.	30.08.2024
4.	Обеспечить отделку мебели в кабинете № 115 парт; скамьи в раздевалке для мальчиков без нарушения отделки, допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.	СП 2.4.3648-20	2.4.3. 2.4.9.	30.08.2024
5.	Оборудовать обеденный зал столовой мебелью, без дефектов и повреждений с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.3.	30.08.2024
6.	Оборудовать первую туалетную кабину в туалете для мальчиков на втором этаже санитарно-техническим оборудованием без повреждений. Оборудовать туалетные кабины в туалетах для девочек на первом, втором этажах, в туалете для мальчиков на первом, третьем этажах дверями, соответствующим размером дверному проему.	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	30.08.2024
7.	Оборудовать окна учебных кабинетов 310, 304 регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.	СП 2.4.3648-20	2.4.13.	30.08.2024
8.	Содержать пол и плинтуса в кабинете № 206, в раздевалке для девочек при спортивном зале без дефектов и повреждений, допускающем влажную обработку и дезинфекцию.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	30.08.2024
9.	Обеспечить отделку в туалете для мальчиков на первом этаже, втором этаже, третьем этаже дверей туалетных кабинок без дефектов и повреждений; обеспечить отделку стены в туалете для мальчиков на втором этаже, вытяжного короба, в кабинете № 304, на пищеблоке в туалете для сотрудников без сколов плитки, без дефектов; содержать потолок в туалете для мальчиков на втором этаже в месте прохождения труб, в гардеробной, возле вентиляции без следов протекания; обеспечить отделку стены между раздевалкой для девочек и спортзалом, над входом на пищеблок (в зоне загрузки) без дефектов; содержать потолок на лестничном пролете между вторым и третьими этажами, коридора третьего этажа, лестничного пролета третьего этажа, в кабинетах №№ 304, 317, 316, 314, 313, 311, 310, на пищеблоке с правой стороны от входа, на пищеблоке перед холодильной камерой, в гардеробной, возле вентиляции без следов протекания; Обеспечить отделку канализационной трубы в туалете для мальчиков на третьем этаже, на пищеблоке возле туалета сотрудников, на пищеблоке перед холодильной камерой без нарушения целостности отделки;	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	30.08.2024
10.	Обеспечить учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов (211, 216) горячим водоснабжением. Обеспечить учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов (208, 218, 214, 215) холодным и горячим водоснабжением	СП 2.4.3648-20	2.6.1. 3.4.13.	30.08.2024
11.	Обеспечить остекление окон на лестничном пролете между вторым и третьими этажами; на пищеблоке в горячем цехе в зоне раздачи, на пищеблоке в горячем из цельного стекла без трещин и иного нарушения целостности стекла	СП 2.4.3648-20	2.8.3.	30.08.2024
12.	Обеспечить потолочными светильниками кабинеты № 206,	СП 2.4.3648-	2.8.5.	30.08.2024

	207, 218, 310, 309, 304 лампами с одним светоизлучением.	20		
13.	Содержать источники искусственного освещения в туалете для мальчиков на первом этаже, в обеденном зале в исправном состоянии.	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	30.08.2024
14.	Обеспечить приготовление и хранение дезинфекционных растворов в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.	СП 2.4.3648-20	2.11.6.	30.08.2024
15.	Обеспечить соблюдение на объекте дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней (в кабинете № 114 обеспечить целостность плинтуса, сливное отверстие в комнате хранения уборочного инвентаря оборудовать решеткой, обеспечить отсутствие отверстия в потолке в кабинете № 218)	СанПиН 3.3686-21	88. 111.	30.08.2024
16.	На пищеблоке моечную кухонной посуды оборудовать моечными ваннами в количестве двух штук.	СанПиН 1.2.3685-21	Таб. 6.18	30.08.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 30.08.2024 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания
2. фотоматериалы, документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Юридическое лицо Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» 623405, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 12 ИНН 6665007568 ОГРН 1036600621397; директора Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов»

623405, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 12 ИНН 6665007568 ОГРН 1036600621397 Кабакова Егора Сергеевича

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

  
подпись

Буркова Юлия Олеговна  
ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 70/2024-62 от 05.03.2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица - «Управление образования Каменск – Уральского городского округа» 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 15а.

